

Tableau relevé compteur vapeur/ compteur gaz

Date	Energie/ tonne vapeur	Compteur Gaz	Ratio E/G	PCS
6/01 15h45	40865360	2744702		11,990
7/01 15h	40889153	2745909	19,71	11,744
8/01 14h30	40913288	2747167	19,19	11,775
9/01 14h	40938042	2748450	19,29	11,778
10/01 13h30	40963035	2749735	19,45	11,788
11/01 13h	40978175	2750532	19,00	11,798
12/01 12h30	41003460	2751855	19,11	11,992
13/01 11h30	41029282	2753188	19,37	12,245
14/01 13h30	41054195	2754449	19,76	12,184
15/01 11h15	41079422	2755708	20,04	12,003
16/01 10h30	41095050	2756516	19,34	11,860
17/01 10h30	41119467	2757763	19,58	11,852
18-janv.				11,774
19/01 7h	41169020	2760311	19,45	11,792
20/01 6h30	41199102	2761865	19,36	11,799
21/01 6h	41223527	2763136	19,22	11,781
22/01 5h45	41250363	2764539	19,13	11,79
23/01 5h15	41276940	2765914	19,33	11,81
24-janv.				11,85
25/01 4h30	41329150	2768585	19,55	11,86
26/01 4h10	41356546	2769983	19,60	11,86
27/01 4h10	41383905	2771378	19,61	11,79
28/01 3h30	41410512	2772732	19,65	11,78
29/01 0h40	41434739	2773977	19,46	11,8
30/01 0h30	41461928	2775359	19,67	11,81
30/01 23h50	41488751	2776716	19,77	11,81
31/01 23h20	41508004	2777712	19,33	11,83
1/02 23h	41529466	2778813	19,49	11,851
2/02 22h	41554331	2780107	19,22	11,81
3/02 21h30	41580899	2781470	19,49	11,75
4/02 21h30	41606341	2782769	19,59	11,73
05-févr.				11,72
6/02 20h30	41657640	2785390	19,57	11,69
7/02 14h45	41685252	2786842	19,02	11,71
8/02 19h10	41713776	2788320	19,30	11,76
09-févr.				11,76
10-févr.				11,76
11/02 3h15	41722235	2788733	20,48	11,78
12/02 2h30	41746102	2789911	20,26	12,09
12/02 15h				
13/02 2h15	41772864	2791197	20,81	11,86
13/02 10h30	41782718	2791667	20,97	
14/02 12h45	41813356	2793149	20,67	11,74
15/02 12h15	41840749	2794468	20,77	11,78
16/02 9h	41864800	2795622	20,84	11,77
16/02 11h50	41868270	2795789	20,78	
16/02 14h	41870755	2795912	20,20	
16/02 14h50	41871821	2795968	19,04	
17/02 11h15	41895072	2797071	21,08	11,73
17/02 13h45	41897791	2797200	21,08	
18/02 10h30	41920947	2798305	20,96	11,91
18/02 11h10	41921797	2798345	21,25	
19/02 10h	41948673	2799624	21,01	11,84
20/02 8h15	41974194	2800836	21,06	11,93

mise en place
MAGNETIZER

20/02 13h30	41980204	2801118	21,31		
20/02 15h10	41982092	2801212	20,09		Déplacement aimants
21/02 7h45	42001445	2802151	20,61	11,77	
22/02 7h15	42026886	2803402	20,34	12,15	
23/02 7h15	42052872	2804663	20,61	12,17	
23/02 9h45	42056132	2804820	20,76		
23/02 10h50	42057217	2804873	20,47		Remise en place aimants
24/02 6h15	42077928	2805829	21,66	12,16	
24/02 14h15	42087530	2806268	21,87		
25/02 5h15	42103297	2806988	21,90	12,13	
25/02 14h	42108485	2807217	22,66		
26/02 4h50	42121148	2807823	20,90	11,86	
26/02 11h10	42128875	2808196	20,72		
27/02 4H15	42148110	2809116	20,91	11,78	
27/02 12H30	42156850	2809532	21,01		
27/02 15H	42159577	2809668	20,05		
28/02 13H50	42186199	2810960	20,61	11,96	
29/02 12H20	42212770	2812228	20,96	11,96	
1/03 10H	42239178	2813466	21,33	12,05	
1/03 12h20	42241975	2813597	21,35		
2/03 10h50	42261490	2814490	21,85	12,19	
2/03 12h30	42261787	2814503	22,85		
3/03 11h 30	42285207	2815604	21,27	12,05	
4/03 11h	42312098	2816890	20,91	12,09	
4/03 14h30	42316549	2817101	21,09		
5/03 10H30	42341104	2818284	20,76	12,34	
6/03 10H	42368084	2819562	21,11	12,24	
7/03 9H40	42396173	2820860	21,64	12,13	
8/03 9H15	42424866	2822186	21,64	12,13	
8/03 14H30	42431750	2822507	21,45		Modification rotation
9/03 8h45	42454196	2823532	21,90	12,14	
9/03 10h10	42455854	2823605	22,71		
10/03 8h30	42482838	2824829	22,05	12,14	
11/03 8h	42511517	2826120	22,21	12,15	
11/03 11h	42515395	2826286	23,36		
12/03 7h15	42539789	2827377	22,36	12,16	
12/03 12h	42545410	2827630	22,22		
13/03 6h45	42568226	2828643	22,52	12,21	
14/03 6h15	42596678	2829904	22,56	12,22	
15/03 5h40	42624962	2831161	22,50	12,31	
16/03 5h10	42653577	2832438	22,41	12,41	
17/03 4h40	42682390	2833717	22,53	12,4	
18/03 4h15	42711396	2834992	22,75	12,37	
18/03 20h30	42731440	2835859	23,12		
19/03 20h15	42760945	2837140	23,03	12,15	
20/03 19h30	42790197	2838415	22,94	12,12	
21/03 19h10	42820181	2839726	22,87	12,15	
22/03 16h30	42848377	2840952	23,00	12,13	
23/03 15h45	42879490	2842308	22,94	12,06	
24/03/2004				12,08	
25/03 23h	42941443	2844811	24,75	12,17	
26/03 15h	42961531	2845666	23,49	12,18	
27/03/2004				12,19	
28/03 22h45	43032970	2848779	22,95	12,14	
29/03 10h30	43048699	2849466	22,90	12,24	
04/042004	43214114	2856873	22,33		
28/04/2004	43612834	2873944	23,36		
04/05/2004	43818693	2883205	22,23		
11/05/2004	44051660	2893457	22,72		

Client Provence Huile

Chaudière BABCOCK 3 T/h Brûleur LNTA1 régulateur de Proportion SKP 70

Production de 50 T/j de vapeur à 12 Bars

gain constaté et validé par client

Ratio avant mise en place MAGNETIZER : 19,48

Ratio après mise en place definitive : 22,88

gain : 14,86%

**Toutes les valeurs sont vérifiables auprès du client
Temps de retour investissement 1,5 mois**